



## ULOŽENIE KÁBLA :



## SCHÉMA ZAPOJENIA LAMPY



Napätiová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-S

Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :



a/v prevádzke: krytmi, zábranami, izol. živých častí, umiestnením mimo dosahu  
b/pri poruche: samočinným odpojením napájania

| Prostredie | : VI – vonkajšie |
|------------|------------------|
|------------|------------------|

: M – vonkajšie

# PROJEKT PRE REALIZÁCIU

|                           |         |  |
|---------------------------|---------|--|
| ZAMEŤA                    | DATAUM  | INVESTOR   |
| A                         |         | PassionPro football s.r.o., Vajnanskeho 2845/5a, 934 01 Levica |
| B                         |         | OBŠAH  |
| C                         |         | <p><b>SO 01.1 FUTBALOVÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU</b></p>        |
|                           |         | OBJEKT   |
| ZOPROJEKTOVANÝ PROJEKTANT | OTZVALD | <p><b>ELEKTROINŠTALÁCIA</b></p>                                |
| VYPRACOVANÝ               | OTZVALD |  |
| KREŠLIL                   | OTZVALD |  |
| POČET A4                  | 2       |  |
| MEŠKA                     | DATAUM  | OBŠAH VÝKRESU:   |
| 1:500                     | 11/2024 | Situácia a detaily   |



CYKY-J 5x6mm

dl.výkopu 60m/dl.kábla-85m

13349

1355

2248/2

2248/6

2248/1

2247/3

СРКУ-Ј 5х6mm

dl.výkopu 60m/dl.kábla-85m

# FUTBALOVÉ IHRISKO

13552

13334

13335

13356

13337

1000

13314

13315

CYKY-J 5x6mm<sup>2</sup>

dl.výkopu 60m/dl.kábla-85m

## BEZBARIÉROVÉ VSTUPY

BEZBARIEROVE VSTUPY

BEZBARIEROVÉ VSTUPY

STRIEDAČKY 10 HRACOV

STRIEDACKY 10 HRACOV